



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证

编号: CNEx15.0958

送检单位 西安西核彩桥实业科技有限公司  
 (西安市航天基地航天东路99号(佳为节能产业基地生产科研大楼)102栋5层)

样品名称 点型可燃气体探测器

型号规格 JTQ-CH282Ex、24VDC、4~20mA

防爆标志 Exd IIC T6 Gb

产品标准 Q/XHCQ01-2014

总装图号 Zh0

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事 该产品的外壳防护等级为 IP66

本证有效期 2015年4月10日至2020年4月9日

颁发日期 2015年4月10日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

